



# Tårnbyveien Nord borettslag

Telefon: 452 06 921

E-postadresse: [tarnbyveien@skjetten.no](mailto:tarnbyveien@skjetten.no)

Hjemmeside: [www.skjetten.no](http://www.skjetten.no)

## Tilbygg rekkehus Skjettenbyen

- Oppfølgings skjema for elektroinstallatør vedr. varmekabelen i grunnmuren.

### Søker (andelseier):

Navn	Leil nr	Borettslag
Gateadresse	Postnr	Postadresse
	2013	Skjetten
Tlf. privat		
Tlf. arbeid		

Dette skjemaet er utformet med sikte på at styret skal kunne følge opp byggearbeidene. Ansvarshavende skal kvittere for at han har ivarettatt de nødvendige krav fortløpende under byggeprosessen.

**Når arbeidene er avsluttet, oversender andelseier skjemaet til styret i borettslaget. Styret forbeholder seg retten til å foreta befaringer både under og etter arbeidene.**

Arbeidsområder	Kvittering fra elektriker	Dato
Trekkeboksene skal monteres i utvendige hjørner		
Det skal brukes galvaniserte rør med muffe som skal være tapet.		
Rør skal festes i armeringen med ståltråd eller strips .		
Trekkebokser skal festes i alle fire hjørner av boksen i forskalingen der dette er mulig.		
Gammel sløyfe i yttervegg som blir innbygd skal frakobles. Tilkopling til den aktuelle sløyfe i huset for ny sløyfe.. Varmekabelen skal kun gå i utvendig grunnmur.		

Vedlagt : Kopi av s. 18 og s. 40 fra Skjettenhåndboka.